



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**



**Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Laboratorija za ispitivanje materijala**

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: offica@institutims.co.yu, www.institutims.co.yu

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 3520/06

Predmet ispitivanja:

Otpornost prema požaru uzorka nenosivog zida izrađenog od "YTONG" ploča - punih blokova tip **PP3/0,55**, debljine 100 mm, projektovane otpornosti prema požaru 120 minuta

Naručilac:

"XELLA SRBIJA" a.d

Ul. Diše Đurđevića bb
11 560 Beograd - Vreoci

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

ponuda br. 410-798/307 od 29.03.2006 g.


Sadržaj:

Ukupno 8 strana od čega 3 u prilogima.

Izveštaj odobrio:

Tehnički rukovodilac laboratorije.

Slaviša Bogunović, dipl.inž.arh.



Beograd, maj 2006. godine



Institut za ispitivanje materijala a.d.
Laboratorija za ispitivanje materijala

11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 - 322 fax: (011) 3692 - 772



Izveštaj broj: 3520 / 06 Strana 4 od 8

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu JUS U.J1.090 (1986), u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara JUS ISO 834 (1994)

OTPORNOST PREMA POŽARU
ispitanog uzorka **NENOSIVOG ZIDA**
izrađenog od **“YTONG”** ploča - punih blokova tip **PP3/0,55**,

dimenzija : 3000 mm x 3000 mm,
debljine 100 mm

IZNOSI: 120 minuta (2.0 h)

Proizvođač / naručilac ispitivanja: **“XELLA SRBIJA” a.d**
Ul. Diše Đurđevića bb
11 560 Beograd - Vreoci

Beograd, maj 2006. godine

Glavni inženjer

Mirjana Drpić, dipl.inž.el.