



**INSTITUT IMS AD  
BEOGRAD**



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Laboratorija za materijale

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
tel: (011) 369-15-59 fax: (011) 3692 772, 3692 782  
e-mail: akustik@eunet.yu


# IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ZVUČNE IZOLACIJE br. 3555/06

Predmet ispitivanja:	Laboratorijsko ispitivanje zvučne izolacije zida od YTONG blokova.
Naručilac:	XELLA SRBIJA a.d. Diše Đurđevića bb, 11 560 Vreoci
Zahtev/Ponuda/Ugovor:	415-802/73 od 31.01.2006.
Sadržaj:	Ukupno 5 strana

Izveštaj odobrio:

Tehnički rukovodilac

Beograd, mart 2006. godine



*Slaviša Bogunović*  
Slaviša Bogunović, dipl.inž.arh.

## ZAKLJUČAK

Izvršeno je ispitivanje zida od YTONG blokova od poro ćelijastog betona 30 cm obostrano omalterisan sa 2 cm produžnog maltera.

Ispitivanje je izvršeno 03.03.2006. godine u Laboratoriji za akustiku i vibracije, između komora 11 i 12, Instituta IMS a.d. u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 43.

Dobijen je sledeći rezultat :

### ZVUČNA IZOLACIONA MOĆ

R = 52 dB.

#### Napomene:

- Važnost Izveštaja je 2 (dve) godine od datuma izdavanja.
- Kopija ovog Izveštaja nije zvaničan dokument. Ovaj Izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- Rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod našom direktnom kontrolom.

u Beogradu,

13.03.2006. godine

INSTITUT IMS AD

Odgovorni inženjer

  
mr Borislav B. Budisavljević dipl.inž.